

**PROTOCOLE DE RACCORDEMENT
SIA IP* (Marque TechnoAlarm)**

* Attention, pour la transmission IP, GIP préconise un secours de type GSM voir RTC. GIP décline toutes responsabilités dans la non transmission de messages transitant sur le réseau mondial IP ou la non sécurisation de votre support de communication de la liaison de transmission principale.

GIP L.R.

Sct BP 60028
Zac Font de la Banquière
34871 LATTES Cedex

Tel : 0825 677 173
Fax : 0825 677 174
www.g-i-p.fr / ts@g-i-p.fr

SIA IP

+

SECOURS GSM : Cocher si "Oui"
SECOURS RTC : Cocher si "Oui"

➤ A remplir par l'Installateur SVP :

Type de Transmetteur	:	_____
Installateur	:	_____
Contact	:	_____
Téléphone	:	_____
Emplacement de l'Installation :		
Nom	:	_____
Adresse	:	_____
CP et Ville	:	_____
Téléphone	:	_____
Mise en service prévue le	:	_____
N° de la ligne support	:	_____
N° d'identification (attribué par GIP L.R)	:	_____
ATTENTION, un formulaire mal complété n'engage pas la responsabilité de GIP L.R. Ce document n'est valable que s'il est accompagné de l'annexe "Options de Programmation" au verso.		

Transmis à GIP L.R. le : _____ Visa : _____

Rédigé par : S. DUROU Le : 16/03/2010	Vérifié par : O. CHAUVEAU Le : 16/03/2010	Approuvé par : C. AUDE Le : 16/03/2010
--	--	---

PROTOCOLE DE RACCORDEMENT SIA IP* (Marque TechnoAlarm)

* Attention, pour la transmission IP, GIP préconise un secours de type GSM voir RTC. GIP décline toutes responsabilités dans la non transmission de messages transitant sur le réseau mondial IP ou la non sécurisation de votre support de communication de la liaison de transmission principale.

- Programmation des Codes d'évènements pour les transmetteurs réceptionnés sur HORUS via OSIRIS (Idem pour Back up)

Protocole : "SIA IP"		N°d'Appels
P	Si transmis, marquer d'un "X"	IP PRINCIPALE : 80.13.68.141 Port TCP : 10022 IP Secours : 80.13.68.138 Port TCP : 10022 Scrutation/Pooling : NEANT Back up : 0826 103 578 (rtc)
vide	Pas réceptionné chez GIP L.R.	

P <small>(Cocher SI Transmis)</small>	CODE	Description
	AT	Coupure EDF
	BA	Alarme Intrusion
	BV	Alarme Vol Confirmée
	EA	Alarme Vol avant Mise en Service
	EE	Alarme Défaut de Sortie
	ES	Alarme Violation du Système
	ET	Alarme Défaut Supervision
	FA	Alarme Incendie
	FS	Alarme Incendie
	FT	Alarme Défaut Incendie
	GA	Alarme Gaz
	HA	Alarme Hold Up
	KA	Alarme Défaut Température
	LT	Alarme Défaut RTC
	MA	Alarme Médicale
	PA	Alarme Agression
	QA	Alarme Appel Urgence
	RP	Test Cyclique
	SA	Alarme Sprinkler
	TA	Alarme Auto Protection
	TX	Test Cyclique GSM
	UA	Alarme Supervision
	YC	Défaut de Communication Client ↔ Télésurveilleur
	YP	Alarme Défaut Alimentation
	YS	Défaut de Scrutation
	YT	Alarme Défaut Batterie Basse
	YX	Alarme Défaut Général du Système
	ZA	Alarme Technique

PROCOLE DE RACCORDEMENT SIA IP* (Marque TechnoAlarm)

* Attention, pour la transmission IP, GIP préconise un secours de type GSM voir RTC. GIP décline toutes responsabilités dans la non transmission de messages transitant sur le réseau mondial IP ou la non sécurisation de votre support de communication de la liaison de transmission principale.

Groupes/Partitions

	CL	01	Mise En Service (Indiquez Si Partition et Numéro Partition)
		02	
		03	
		04	
	OP	Mise Hors Service (Indiquez Si Partition et Numéro Partition)	
	CG	Mise en Service Partielle (Indiquez Si Partition et Numéro Partition)	
	CR	Mise en Service Récente (Indiquez Si Partition et Numéro Partition)	
	OR	Mise Hors service Après Alarme (Indiquez Si Partition et Numéro Partition)	
	CP	Mise en Service Automatique	

*ATTENTION, listes non exhaustives.

Vérifier vos documentations constructeurs afin de faire le complément si nécessaire. Merci.

POUR LA RECEPTION de tout autre événement, veuillez SVP en faire la demande auprès de la SCT du Groupe GIP L.R. par courriel à l'adresse : ts@g-i-p.fr

Les codes non transmis chez GIP L.R. doivent être désactivés

**PROTOCOLE DE RACCORDEMENT
SIA IP* (Marque TechnoAlarm)**

ZONING

Groupes	Zones	
	0001	
	0002	
	0003	
	0004	
	0005	
	0006	
	0007	
	0008	
	0009	
	0010	
	0011	
	0012	
	0013	
	0014	
	0015	
	0016	
	0017	
	0018	
	0019	
	0020	
	0021	
	0022	
	0023	
	0024	
	0025	
	0026	
	0027	
	0028	
	0029	
	0030	
	0031	



**PROTOCOLE DE RACCORDEMENT
SIA IP* (Marque TechnoAlarm)**

	0032	
	0033	
	0034	
	0035	
	0036	
	0037	
	0038	
	0039	
	0040	
	0041	
	0042	
	0043	
	0044	
	0045	
	0046	
	0047	
	0048	
	0049	
	0050	
	0051	
	0052	
	0053	
	0054	
	0055	
	0056	
	0057	
	0058	
	0059	
	0060	
	0061	
	0062	
	0063	
	0064	
	0065	



**PROTOCOLE DE RACCORDEMENT
SIA IP* (Marque TechnoAlarm)**

	0066	
	0067	
	0068	
	0069	
	0070	
	0071	
	0072	
	0073	
	0074	
	0075	
	0076	
	0077	
	0078	
	0079	
	0080	
	0081	
	0082	
	0083	
	0084	
	0085	
	0086	
	0087	
	0088	
	0089	
	0090	
	0091	
	0092	
	0093	
	0094	
	0095	
	0096	
	0097	
	0098	
	0099	



PROTOCOLE DE RACCORDEMENT SIA IP* (Marque TechnoAlarm)

Pour INFORMATION

Lors de la réception des informations sur les baies de réceptions, le message est du format :

01 BA 0028

Qui veut dire, "alarme sur partition 01 de type Alarme Intrusion sur la zone 0028"

D'où la très grande importance de bien vérifier vos programmations; en effet si la boucle 0028 est une incendie il ne faudra pas la coupler sur le code alarme BA MAIS FA!!!

EXEMPLE EXTRACTION HISTORIQUE CLIENT

- G.I.P. LR -

ZAC Font de la Banquiere BP 60028
34871 LATTES Cedex
Tel Sct.:0825 677 173 - Fax Sct.:0825 677 174 - www.g-i-p.fr

Récapitulatif des alarmes

Société xxxx 8 boulevard de la liberté 85000 MOUILLERON LE CAPTIF

S3009999
4129999

10/12/2010 18:00:00 - 10/12/2010 19:02:32

10/12/2010 18:41:50	01CL		MISE EN SERVICE BUREAU => Par Mr ou Me: Durand Paul
10/12/2010 18:43:49	02CL		MISE EN SERVICE CELLULES EXTERIEURE => Par Mr ou Me: 0000
10/12/2010 19:02:18	BA	APPARIT	ALARME VOL RADAR BUREAU GRAND COMPTE
10/12/2010 19:02:20	BA	APPARIT	ALARME VOL RADAR COULOIR COTE 4 VOIES
10/12/2010 19:02:22	BA	APPARIT	ALARME VOL RADAR HALL ENTREE TECHNICIEN
10/12/2010 19:02:24	BA	DISPARI	ALARME VOL RADAR BUREAU GRAND COMPTE
10/12/2010 19:02:26	BA	DISPARI	ALARME VOL RADAR HALL ENTREE TECHNICIEN
10/12/2010 19:02:29	BA	DISPARI	ALARME VOL RADAR COULOIR COTE 4 VOIES
10/12/2010 19:02:31	01OR		MISE HORS SERVICE BUREAU APRES ALARME => Par Mr ou Me: Durand
10/12/2010 19:02:31	01OP		MISE HORS SERVICE BUREAU => Par Mr ou Me: